

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 12/2022)



Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Coliform	Ecoli	Kết luận	
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	<3	<1		
	1678	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,49	<1	7,17	Không	<0,01	0,36	42,58	<0,04	6,80	53,60	<0,78	<0,04	0,8	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1679	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,65	<1	7,65	Không	<0,01	0,36	45,62	<0,04	6,24	53,40	<0,78	<0,04	0,4	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1680	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,66	<1	7,66	Không	<0,01	0,36	45,82	<0,04	6,52	54,00	<0,78	<0,04	0,5	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1682	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,77	13,99	<0,04	5,67	98,60	1,53	<0,04	0,8	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1683	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,80	14,03	<0,04	5,96	99,00	1,53	<0,04	0,6	0,04	KPH	KPH	Đạt
	1684	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,80	14,21	<0,04	5,67	98,80	1,53	<0,04	0,6	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1686	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	6,43	<1	<5	Không	<0,01	0,25	14,58	<0,04	19,85	42,20	1,66	0,06	0,8	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1687	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	6,40	<1	<5	Không	<0,01	0,21	21,64	<0,04	19,85	42,20	1,66	0,06	0,5	0,05	KPH	KPH	Đạt
	1688	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	6,40	<1	<5	Không	<0,01	0,21	22,95	<0,04	20,14	43,00	1,66	0,06	0,4	0,06	KPH	KPH	Đạt
	1690	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỘNG	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,56	21,91	<0,04	5,67	45,20	<0,78	<0,04	0,8	0,09	KPH	KPH	Đạt
	1691	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỘNG	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,59	21,76	<0,04	5,67	45,40	<0,78	<0,04	0,4	0,09	KPH	KPH	Đạt
	1692	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,59	19,96	<0,04	5,67	45,60	<0,78	<0,04	0,4	0,09	KPH	KPH	Đạt
	1694	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,70	<1	6,69	Không	<0,01	0,32	22,25	<0,04	<5	39,00	<0,78	<0,04	0,8	0,07	KPH	KPH	Đạt
	1695	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,71	<1	6,36	Không	<0,01	0,30	22,01	<0,04	<5	43,20	<0,78	<0,04	0,5	0,07	KPH	KPH	Đạt
	1696	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,73	<1	6,31	Không	<0,01	0,28	22,86	<0,04	<5	43,00	<0,78	<0,04	0,4	0,07	KPH	KPH	Đạt
	Tổng số mẫu																	15	
Số mẫu đạt																	15		
Số mẫu không đạt																	0		

Thanh Hóa ngày 09 tháng 12 năm 2022

Người tổng hợp

[Signature]

Tinh Ngọc Khánh