

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TÀI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 8/2024)



Chi nhánh

Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
24-1172	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	<3	<1	Đạt
24-1173	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,80	9,14	<0,04	11,91	47,60	<0,75	<0,03	0,6	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-1174	7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,68	6,81	<0,04	11,91	48,00	<0,75	<0,03	0,4	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-1175	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,68	12,59	<0,04	11,34	47,20	<0,75	<0,03	0,4	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-1176	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,60	12,65	<0,04	11,34	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-1178	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,59	39,54	<0,04	11,91	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-1179	7,34	<1	6,49	Không	<0,01	0,27	6,82	0,04	20,99	61,82	1,41	<0,03	0,6	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
24-1180	7,33	<1	6,64	Không	<0,01	0,26	3,57	0,04	20,99	61,20	1,44	<0,03	0,5	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-1182	7,34	<1	6,62	Không	<0,01	0,25	12,35	<0,04	20,99	61,60	1,47	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
24-1183	7,51	<1	<5	Không	<0,01	<0,09	12,53	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-1184	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,09	3,77	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-1186	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,09	3,80	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-1187	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,27	12,44	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,6	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-1188	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,24	9,36	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-1189	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,23	7,04	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-1190	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,27	7,67	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-1190	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,26	7,71	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		
Số mẫu đạt																		
Số mẫu không đạt																		
16																		
16																		
0																		

Thanh Hóa ngày 02 tháng 8 năm 2024

Người tổng hợp

Trần Ngọc Khanh

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 8/2024)



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	Chi nhánh	PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
24-1192	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1	Đạt
24-1193		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,48	43,27	<0,04	13,61	57,20	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1194		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,47	7,61	<0,04	13,05	58,00	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-1195	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,43	7,70	<0,04	13,05	58,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-1196		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,43	7,18	<0,04	13,61	59,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-1198		<1	<5	<5	Không	<0,01	-	11,48	<0,04	<5	265,20	<0,75	<0,03	0,6	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1199	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	14,87	<0,04	<5	265,60	<0,75	<0,03	0,5	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1200		<1	<5	<5	Không	<0,01	-	18,23	<0,04	<5	264,80	<0,75	<0,03	0,4	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1202		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,12	14,30	0,05	20,99	59,20	1,53	<0,03	0,6	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
24-1203	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,14	13,85	0,05	20,99	58,80	1,57	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
24-1204		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,19	13,78	0,05	20,99	59,20	1,60	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
24-1206		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,26	13,00	<0,04	<5	56,00	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
24-1207	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,24	20,09	<0,04	<5	57,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
24-1208		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,24	18,28	<0,04	<5	57,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
24-1210		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,28	16,35	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,16	<1	<1	Đạt
24-1211	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CAM THUY	7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,32	15,37	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,14	<1	<1	Đạt
24-1212		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,32	16,39	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,14	<1	<1	Đạt
24-1214		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,82	16,77	<0,04	10,21	126,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1215	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,82	16,22	<0,04	10,21	127,20	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-1216		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,74	17,13	<0,04	10,21	127,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1218		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,37	16,97	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,6	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
24-1219	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,44	18,89	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
24-1220		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,44	18,25	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
24-1222		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,41	18,84	<0,04	9,64	88,40	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
24-1223	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,35	20,52	<0,04	9,64	89,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-1224		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,35	18,15	<0,04	9,64	89,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-1226		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,13	22,31	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,6	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-1227	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,17	22,00	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-1228		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,18	13,33	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-1229		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,18	13,31	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-1230	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,18	14,22	<0,04	<5	44,40	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-1231		<1	<5	<5	Không	<0,01	0,18	14,15	<0,04	13,05	43,60	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,06	<1	<1	Đạt



**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM**

**TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 08/2024)**



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận	
24-1234	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1	Đạt	
24-1235	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,54	<1	<5	Không	0,56	25,89	<0,04	10,78	51,60	0,80	<0,03	0,6	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1236		7,55	<1	<5	Không	0,57	26,18	<0,04	10,78	52,80	0,83	<0,03	0,4	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1237		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,50	26,40	<0,04	10,21	53,20	0,80	<0,03	0,3	0,03	0,04	<1	<1	Đạt
24-1238	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,52	<1	<5	Không	0,47	26,56	<0,04	10,21	53,20	0,83	<0,03	0,3	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1240		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,45	26,68	<0,04	10,78	0,80	<0,03	0,4	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1241		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	21,36	<0,04	<5	248,40	<0,75	<0,03	0,6	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1242	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SON	7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	<0,04	<5	248,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1244		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	<0,04	<5	249,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1245		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,23	14,24	0,04	20,99	58,00	0,90	0,04	0,6	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1246	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHỊ SƠN	7,32	<1	<5	Không	0,21	14,26	0,04	20,99	58,80	0,87	0,04	0,5	0,07	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1248		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,19	15,72	0,04	20,99	0,90	0,04	0,3	0,07	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1249		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,26	17,21	<0,04	<5	48,80	<0,75	<0,03	0,6	0	0,08	<1	<1	Đạt
24-1250	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỘNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,26	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,08	<1	<1	Đạt	
24-1252		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,30	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,08	<1	<1	Đạt	
24-1253		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,30	18,90	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,08	<1	<1	Đạt
24-1254	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,37	<1	5,40	Không	1,02	19,40	<0,04	<5	142,40	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1256		7,36	<1	5,04	Không	<0,01	0,98	19,44	<0,04	<5	143,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,10	<1	<1	Đạt
24-1257		7,37	<1	5,26	Không	<0,01	0,97	19,43	<0,04	<5	143,20	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,10	<1	<1	Đạt
24-1258	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,48	<1	8,72	Không	<0,01	0,40	<0,04	<5	43,20	<0,75	0,03	0,6	0,05	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1260		7,48	<1	8,90	Không	<0,01	0,43	21,44	<0,04	<5	43,60	<0,75	0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-1261		7,47	<1	8,81	Không	<0,01	0,38	15,47	<0,04	<5	43,20	<0,75	0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-1262	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,68	<0,04	9,64	106,80	<0,75	0,05	0,6	0,02	0,06	<1	<1	Đạt	
24-1264		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,67	17,45	<0,04	9,64	107,20	<0,75	0,03	0,4	0,02	0,06	<1	<1	Đạt
24-1265		7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,71	17,35	<0,04	9,64	107,60	<0,75	0,03	0,4	0,02	0,06	<1	<1	Đạt
24-1266	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,34	<1	10,74	Không	<0,01	0,37	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1268		7,36	<1	9,72	Không	<0,01	0,36	18,25	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-1269		7,34	<1	9,86	Không	<0,01	0,36	19,14	<0,04	<5	44,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-1270	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,46	<0,04	<5	50,40	<0,75	<0,03	0,6	0	0,05	<1	<1	Đạt	
24-1272		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,45	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,4	0	0,05	<1	<1	Đạt	
24-1273		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,44	19,70	<0,04	<5	20,80	<0,75	<0,03	0,3	0	0,05	<1	<1	Đạt
24-1274	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,20	<1	8,01	Không	<0,01	0,37	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,6	0,04	0,11	<1	<1	Đạt	
24-1273		7,21	<1	7,69	Không	<0,01	0,32	21,43	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,11	<1	<1	Đạt
24-1274		7,22	<1	7,78	Không	<0,01	0,31	21,83	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,11	<1	<1	Đạt



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TÀI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 08/2024)



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		PH	Bộ đục	Bộ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
24-1278	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	<1	Đạt
24-1279		<1	<1	<5	Không	<0,01	0,50	14,26	<0,04	10,78	59,20	<0,75	0,05	0,6	0,04	0,09	<1	<1	Đạt
24-1280		<1	<5	Không	<0,01	0,54	14,29	<0,04	10,21	59,20	<0,75	0,03	0,3	0,05	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
24-1281	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHĨ SƠN	7,51	<1	5,56	Không	<0,01	0,54	12,29	<0,04	10,78	59,60	<0,75	0,03	0,3	0,04	0,09	<1	<1	Đạt
24-1282		<1	5,30	Không	<0,01	0,56	16,72	<0,04	10,21	59,20	<0,75	0,03	0,4	0,04	0,04	0,09	<1	<1	Đạt
24-1284		<1	<5	Không	<0,01	0,17	17,94	<0,04	19,28	57,20	1,02	0,03	0,03	0,6	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1285	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XƯƠNG	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,20	17,00	<0,04	19,28	56,80	1,02	0,03	0,4	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1286		<1	<5	Không	<0,01	0,21	16,53	<0,04	19,28	57,60	1,02	0,03	0,4	0,06	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1288		<1	<5	Không	<0,01	0,17	19,75	<0,04	<0,04	<5	54,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
24-1289	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,19	19,26	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-1290		<1	<5	Không	<0,01	0,23	22,13	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1292		<1	<5	Không	<0,01	0,11	25,33	<0,04	<5	68,80	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,06	<1	<1	Đạt	
24-1293	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,11	26,87	<0,04	<5	69,20	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,06	<1	<1	Đạt
24-1294		<1	<5	Không	<0,01	0,19	24,78	<0,04	<5	68,80	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,06	<1	<1	Đạt	
24-1296		<1	<5	Không	<0,01	0,42	25,66	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1297	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XƯƠNG	7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,41	24,27	<0,04	<5	43,620	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-1298		<1	<5	Không	<0,01	0,29	27,11	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1300		<1	7,60	Không	<0,01	0,30	26,72	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1301	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,23	<1	7,34	Không	<0,01	0,28	24,36	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,10	<1	<1	Đạt
24-1302		<1	7,23	Không	<0,01	0,29	25,08	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1303		<1	7,23	Không	<0,01	0,36	25,24	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1304	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,24	<1	7,35	Không	<0,01	0,32	25,74	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,10	<1	<1	Đạt
24-1305		<1	7,15	Không	<0,01	0,32	25,38	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,12	<1	<1	Đạt	
24-1306		<1	7,23	Không	<0,01	0,28	25,31	<0,04	<5	57,60	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,12	<1	<1	Đạt	
24-1307	Tổng số mẫu	7,24	<1	7,28	Không	<0,01	0,45	25,02	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
24-1308		7,23	<1	7,58	Không	<0,01	0,41	35,79	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
Số mẫu đạt		26																	
Số mẫu không đạt		0																	

Thanh Hóa ngày 23 tháng 8 năm 2024

Người tổng hợp

Trình Ngọc Khánh



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 5 - THÁNG 08/2024)



Chỉ nhánh	PH	Bộ đục	Bộ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
<b>Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)</b>	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	<1	
24-1310	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,54	5,59	<0,04	10,78	60,40	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1311	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,52	5,37	<0,04	10,78	61,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1312	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,50	5,49	<0,04	10,21	60,80	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1313	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,50	9,20	<0,04	10,21	60,80	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1314	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,52	5,64	<0,04	10,21	61,20	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1316	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	12,65	<0,04	<5	253,20	<0,75	<0,03	0,6	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1317	7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	11,00	<0,04	<5	254,00	<0,75	<0,03	0,4	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1318	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	10,84	<0,04	<5	254,00	<0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1320	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,17	12,46	<0,04	20,99	52,80	1,09	<0,03	0,6	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-1321	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,17	12,78	<0,04	20,99	52,80	1,12	<0,03	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-1322	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,27	14,24	<0,04	20,99	52,20	1,12	<0,03	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-1324	7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,34	14,10	<0,04	<5	48,80	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
24-1325	7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,27	10,2	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
24-1326	7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,26	9,89	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
24-1328	7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,39	9,89	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,6	0,12	0,07	<1	<1	Đạt
24-1329	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,54	9,75	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,08	<1	<1	Đạt
24-1330	7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,50	10,22	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,08	<1	<1	Đạt
24-1332	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,45	33,40	<0,04	9,08	97,20	<0,75	<0,03	0,6	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-1333	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,42	36,95	<0,04	9,08	97,60	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-1334	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,38	29,41	<0,04	9,08	97,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-1336	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,24	23,62	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
24-1337	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,33	12,55	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-1338	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,32	12,58	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
24-1340	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,29	18,56	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
24-1341	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,26	20,38	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
24-1342	7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,26	15,87	<0,04	<5	39,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,07	<1	<1	Đạt
24-1343	7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,28	15,62	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,07	<1	<1	Đạt
24-1344	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,44	17,43	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,07	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		
Số mẫu đạt																		
Số mẫu không đạt																		
28																		
0																		

Thanh Hóa ngày 30 tháng 8 năm 2024

Người tổng hợp

*(Signature)*  
Minh Ngọc Khanh



