

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TÀI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 10/2024)



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorea	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận	
																				≤ 2
24-1503	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,64	5,70	<0,04	7,94	38,80	<0,75	<0,03	0,6	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1504		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,64	5,74	<0,04	7,94	39,60	<0,75	<0,03	0,4	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1505		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,55	5,35	<0,04	8,51	39,60	<0,75	<0,03	0,4	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1506		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,53	5,36	<0,04	7,94	40,00	<0,75	<0,03	0,3	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1507		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,50	5,42	<0,04	8,51	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1509		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	12,22	<0,04	<5	264,80	<0,75	<0,03	0,6	0,1	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1510		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	9,47	<0,04	<5	264,80	<0,75	<0,03	0,4	0,1	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1511		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	7,45	<0,04	<5	265,60	<0,75	<0,03	0,3	0,1	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1513		7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,17	10,39	<0,04	18,70	56,00	1,44	<0,75	<0,03	0,6	0,13	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1514		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,28	10,54	<0,04	18,70	57,20	1,44	<0,75	<0,03	0,4	0,13	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1515	7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,26	36,54	<0,04	18,70	57,60	1,44	<0,75	<0,03	0,4	0,13	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1517	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,20	20,58	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,08	<1	<1	Đạt	
24-1518	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,28	16,87	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,08	<1	<1	Đạt	
24-1519	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,26	16,54	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,08	<1	<1	Đạt	
24-1521	7,49	<1	5,40	Không	<0,01	0,42	15,92	<0,04	<5	58,00	<0,75	<0,75	0,03	0,6	0,08	0,16	<1	<1	Đạt	
24-1522	7,49	<1	5,40	Không	<0,01	0,27	19,53	<0,04	<5	59,20	<0,75	<0,75	0,03	0,4	0,07	0,16	<1	<1	Đạt	
24-1523	7,48	<1	5,48	Không	<0,01	0,46	19,77	<0,04	<5	59,20	<0,75	<0,75	0,03	0,4	0,07	0,16	<1	<1	Đạt	
24-1525	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,34	22,10	<0,04	9,08	72,00	<0,75	<0,75	0,04	0,6	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1526	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,34	25,11	<0,04	9,08	73,60	<0,75	<0,75	0,04	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1527	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,40	19,60	<0,04	9,08	73,20	<0,75	<0,75	0,04	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1529	7,03	<1	<5	Không	<0,01	0,33	20,41	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,75	<0,03	0,6	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1530	7,04	<1	<5	Không	<0,01	0,30	19,89	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1531	7,04	<1	<5	Không	<0,01	0,26	20,84	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1533	7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,74	13,17	<0,04	<5	125,20	<0,75	<0,75	<0,03	0,6	0,11	0,05	<1	<1	Đạt	
24-1534	7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,67	13,66	<0,04	<5	125,60	<0,75	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,06	<1	<1	Đạt	
24-1535	7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,62	19,70	<0,04	<5	125,60	<0,75	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt	
24-1537	7,09	<1	5,76	Không	<0,01	0,34	11,27	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1538	7,08	<1	5,70	Không	<0,01	0,33	11,43	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1539	7,07	<1	5,68	Không	<0,01	0,30	11,34	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1540	7,08	<1	5,78	Không	<0,01	0,29	11,38	<0,04	<5	54,00	<0,75	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1541	7,07	<1	5,84	Không	<0,01	0,25	15,73	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1542	7,52	<1	5,64	Không	<0,01	0,23	18,34	<0,04	7,94	40,40	<0,75	<0,75	0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt	

24-1543	CHI NHANH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,51	<1	5,44	Không	<0,01	0,38	22,78	<0,04	7,94	40,80	<0,75	0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			
Số mẫu đạt																			
Số mẫu không đạt																			
										Thanh Hòa ngày 04 tháng 10 năm 2024									

Người tổng hợp

  
Thanh Ngọc Khanh