

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 10/2024)



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	PH	Bộ đục	Bộ màu	Mùi vị (có mùi vị lạ)	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
24-1545	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1	Đạt
24-1546	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	<1	5,69	Không	<0,01	0,58	17,23	<0,04	<5	66,40	<0,75	<0,03	0,6	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1547		<1	5,59	Không	<0,01	0,47	12,15	<0,04	<5	67,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1548		<1	5,74	Không	<0,01	0,46	12,29	<0,04	<5	67,60	<0,75	<0,03	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1549	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	<1	5,91	Không	<0,01	0,55	12,32	<0,04	<5	66,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1551		<1	5,94	Không	<0,01	0,52	12,36	<0,04	<5	67,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1552		<1	<5	Không	<0,01	-	12,77	<0,04	6,24	272,40	<0,75	<0,03	0,6	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1553	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHĨ SƠN	<1	<5	Không	<0,01	-	12,77	<0,04	5,67	273,20	<0,75	<0,03	0,4	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1555		<1	<5	Không	<0,01	0,14	12,49	<0,04	5,67	273,60	<0,75	<0,03	0,4	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1556		<1	<5	Không	<0,01	0,24	15,82	<0,04	5,10	56,40	1,38	<0,03	0,6	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1557	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	<1	<5	Không	<0,01	0,23	14,37	<0,04	5,10	57,20	1,41	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1559		<1	12,02	Không	<0,01	0,36	13,27	<0,04	7,37	68,80	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,10	<1	<1	Đạt
24-1560		<1	11,74	Không	<0,01	0,32	14,32	<0,04	7,37	69,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,10	<1	<1	Đạt
24-1561	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	<1	11,95	Không	<0,01	0,35	14,88	<0,04	7,37	68,40	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,10	<1	<1	Đạt
24-1563		<1	<5	Không	<0,01	0,31	13,72	<0,04	<5	84,40	<0,75	<0,03	0,6	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1564		<1	<5	Không	<0,01	0,29	13,78	<0,04	<5	85,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1565	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XƯƠNG	<1	<5	Không	<0,01	0,28	15,82	<0,04	<5	85,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1567		<1	1,02	Không	<0,01	0,40	16,86	<0,04	<5	53,60	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,16	<1	<1	Đạt
24-1568		<1	8,64	Không	<0,01	0,37	17,21	<0,04	<5	53,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,15	<1	<1	Đạt
24-1569	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,43	1,09	Không	<0,01	0,47	17,54	<0,04	<5	54,40	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,15	<1	<1	Đạt
24-1571		<1	5,39	Không	<0,01	0,33	20,46	<0,04	8,10	60,40	<0,75	<0,03	0,6	0,13	0,04	<1	<1	Đạt
24-1572		<1	5,23	Không	<0,01	0,33	20,01	<0,04	8,10	60,80	<0,75	<0,03	0,4	0,13	0,04	<1	<1	Đạt
24-1573	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,53	<1	5,28	Không	<0,01	17,31	<0,04	8,10	61,20	<0,75	<0,03	0,4	0,13	0,04	<1	<1	Đạt
24-1575		<1	<5	Không	<0,01	0,29	17,68	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
24-1576		<1	<5	Không	<0,01	0,29	17,84	<0,04	<5	43,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1577	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,09	<1	<5	Không	<0,01	20,34	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
24-1579		<1	<5	Không	<0,01	1,12	21,74	<0,04	5,10	168,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-1580		<1	<5	Không	<0,01	1,05	25,25	<0,04	5,10	169,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-1581	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,30	<1	<5	Không	<0,01	1,05	33,70	5,10	169,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-1583		<1	<5	Không	<0,01	0,34	34,00	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,6	0,13	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1584		<1	<5	Không	<0,01	0,33	34,41	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,03	0,3	0,13	0,12	<1	<1	Đạt
24-1585	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,40	29,70	<5	53,60	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,12	<1	<1	Đạt
24-1587		<1	1,17	<5	Không	<0,01	0,24	23,81	5,10	53,60	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,15	<1	<1	Đạt
24-1588		<1	1,13	<5	Không	<0,01	0,40	24,05	<0,04	5,10	54,00	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,15	<1	<1
24-1589	7,12	1,09	<5	Không	<0,01	0,34	23,49	<0,04	5,10	54,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,15	<1	<1	Đạt

24-1590	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,31	22,30	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,15	<1	<1	Đạt
24-1591	7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,30	24,09	<0,04	<5	53,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,15	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		
Số mẫu đạt																		
Số mẫu không đạt																		
0																		

Thanh Hóa ngày 11 tháng 10 năm 2024

Người tổng hợp


Thanh Ngọc Khanh