



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 10/2024)

Chi nhánh	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
24-1593	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,53	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	0,61	8,89	<0,04	<5	66,40	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-1594		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,55	8,23	<0,04	<5	67,60	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
24-1595		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,55	6,62	<0,04	<5	66,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
24-1596	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,51	14,98	<0,04	<5	67,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
24-1597		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,54	20,97	<0,04	<5	67,60	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
24-1599		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	12,18	<0,04	<5	273,20	<0,75	<0,03	0,6	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1600	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHĨ SƠN	7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	13,01	<0,04	5,67	273,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1601		7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	12,00	<0,04	5,67	273,60	<0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1603		7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,12	12,79	0,05	<5	78,40	1,25	0,03	0,6	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1604	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,19	14,86	0,05	<5	78,40	1,22	0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1605		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,29	17,53	0,05	<5	79,20	1,28	0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1607		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,19	18,03	<0,04	<5	70,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
24-1608	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯỜNG	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,18	22,92	<0,04	<5	70,80	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
24-1609		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,18	21,62	<0,04	<5	71,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-1611		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,49	20,99	<0,04	<5	54,80	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
24-1612	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,43	21,14	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
24-1613		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,47	21,68	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
24-1615		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,49	20,04	<0,04	8,51	61,20	<0,75	<0,03	0,6	0,10	0,06	<1	<1	Đạt
24-1616	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,44	28,15	<0,04	8,51	60,80	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,06	<1	<1	Đạt
24-1617		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,45	26,39	<0,04	8,51	62,00	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,06	<1	<1	Đạt
24-1619		7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,35	24,05	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1620	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,47	24,08	<0,04	<5	41,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1621		7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,47	24,81	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1623		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,39	25,39	<0,04	<5	54,40	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
24-1624	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,11	1,04	<5	Không	<0,01	0,36	12,53	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
24-1625		7,11	1,15	<5	Không	<0,01	0,35	23,43	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
24-1626		7,10	1,20	<5	Không	<0,01	0,43	18,67	<0,04	<5	56,00	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
24-1627	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,10	1,11	<5	Không	<0,01	0,42	13,33	<0,04	<5	56,80	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
24-1628		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,43	12,99	<0,04	<5	61,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1629		7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,40	13,09	<0,04	<5	61,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1630	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,40	13,10	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
24-1631		7,10	<1	5,08	Không	<0,01	0,38	12,85	<0,04	<5	56,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			
Số mẫu đạt																			
Số mẫu không đạt																			
0																			

Thanh Hóa ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người tổng hợp



Trình Ngọc Khánh