



**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM**

**TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÒA (TUẦN 2 - THÁNG 11/2024)**

Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận	
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1		
	24-1740	7,52	<1	9,69	Không	<0,01	0,69	32,31	<0,04	5,67	80,80	0,77	<0,03	0,5	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1741	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,51	<1	9,55	Không	<0,01	0,62	32,83	<0,04	5,67	81,60	0,80	<0,03	0,3	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1742	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,52	<1	9,77	Không	<0,01	0,64	33,30	<0,04	5,67	81,60	0,80	<0,03	0,3	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
24-1743		7,51	<1	9,65	Không	<0,01	0,64	33,78	<0,04	5,67	81,20	0,83	<0,03	0,4	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
24-1744		7,51	<1	9,67	Không	<0,01	0,64	34,17	<0,04	6,24	80,80	0,80	<0,03	0,4	0,01	0,08	<1	<1	Đạt
24-1746		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	12,12	<0,04	6,80	252,40	<0,75	<0,03	0,5	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1747	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	12,11	<0,04	6,80	253,60	<0,75	<0,03	0,4	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1748	7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	12,11	<0,04	6,80	253,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt	
24-1750	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,11	35,90	0,04	13,45	53,20	0,93	0,04	0,5	0,01	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1751	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHĨ SƠN	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,21	36,08	0,04	12,48	53,60	0,93	0,04	0,4	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-1752	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,19	36,12	0,04	12,48	52,80	0,93	0,04	0,2	0,01	0,04	<1	<1	Đạt	
24-1754	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,25	54,80	<0,04	<5	54,80	<0,75	<0,03	0,6	0	0,11	<1	<1	Đạt
24-1755	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,23	5,47	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1756	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,30	5,47	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1758	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,41	1,08	6,33	Không	<0,01	0,58	14,13	<0,04	<5	48,40	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,15	<1	<1	Đạt
24-1759	7,41	1,14	6,18	Không	<0,01	0,58	17,97	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,13	<1	<1	Đạt	
24-1760	7,40	<1	6,23	Không	<0,01	0,56	22,74	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,13	<1	<1	Đạt	
24-1762	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,48	26,95	<0,04	7,94	103,20	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,10	<1	<1	Đạt
24-1763	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,38	26,02	<0,04	7,94	102,80	0,77	<0,03	0,3	0,01	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1764	7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,44	29,40	<0,04	7,94	103,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,11	<1	<1	Đạt	
24-1766	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,32	30,36	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,6	0	0,05	<1	<1	Đạt
24-1767	7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,29	32,21	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0	0,05	<1	<1	Đạt	
24-1768	7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,34	33,09	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,2	0	0,05	<1	<1	Đạt	
24-1770	7,09	<1	5,02	Không	<0,01	0,26	33,54	<0,04	<5	49,20	<0,75	<0,03	0,6	0	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1771	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,24	15,23	<0,04	<5	49,20	<0,75	<0,03	0,4	0	0,11	<1	<1	Đạt
24-1772	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,32	15,33	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,5	0	0,11	<1	<1	Đạt	
24-1773	7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,30	15,39	<0,04	<5	49,20	<0,75	<0,03	0,3	0	0,11	<1	<1	Đạt	
24-1774	7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,30	15,43	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,2	0	0,10	<1	<1	Đạt	
24-1775	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,51	<1	9,69	Không	<0,01	0,39	22,02	<0,04	5,67	69,60	0,77	<0,03	0,3	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1776	7,52	<1	9,44	Không	<0,01	0,38	29,79	<0,04	5,67	70,40	0,77	<0,03	0,3	0,01	0,07	<1	<1	Đạt	
Tổng số mẫu																			
Số mẫu đạt																			
Số mẫu không đạt																			
0																			

Thanh Hóa ngày 15 tháng 11 năm 2024

Người tổng hợp

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Trần Thị Ngọc Khanh





Thanh Hóa ngày 22 tháng 11 năm 2024

Người tổng hợp

  
Trinh Ngoc Khanh



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TÀI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 11/2024)



Chi nhánh	PH	Bộ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Chi nhánh CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	<1	Đạt
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)																	
24-1818	7,52	<1	12,98	Không	<0,01	0,58	2,08	<0,04	6,24	76,40	<0,75	0,05	0,5	0,02	0,07	<1	<1	Đạt
24-1819	7,53	<1	12,52	Không	<0,01	0,54	13,15	<0,04	6,24	77,60	<0,75	0,05	0,4	0,03	0,08	<1	<1	Đạt
24-1820	7,52	<1	12,63	Không	<0,01	0,54	12,35	<0,04	6,24	76,80	<0,75	0,05	0,3	0,03	0,08	<1	<1	Đạt
24-1821	7,51	<1	12,94	Không	<0,01	0,60	11,97	<0,04	5,67	76,00	<0,75	0,06	0,2	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
24-1822	7,52	<1	12,90	Không	<0,01	0,60	9,40	<0,04	5,67	76,40	<0,75	0,07	0,3	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
24-1824	7,33	1,04	<5	Không	<0,01	-	5,59	<0,04	6,24	250,00	<0,75	<0,03	0,6	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1825	7,34	1,14	<5	Không	<0,01	-	4,81	<0,04	6,24	252,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1826	7,33	1,18	<5	Không	<0,01	-	3,50	<0,04	6,24	253,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1828	7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,12	2,23	0,04	13,61	53,20	<0,75	0,06	0,5	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1829	7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,15	5,12	0,04	13,61	52,40	<0,75	0,06	0,3	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1830	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,20	4,79	0,04	13,61	53,60	<0,75	0,06	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1832	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,28	4,20	<0,04	<5	44,40	<0,75	<0,03	0,6	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1833	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,33	3,80	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1834	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,34	4,56	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1836	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,27	5,50	<0,04	6,80	42,80	<0,75	<0,03	0,6	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-1837	7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,32	5,18	<0,04	6,80	43,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1838	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,34	9,22	<0,04	6,80	43,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
24-1840	7,39	1,08	5,13	Không	<0,01	0,42	21,36	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,17	<1	<1	Đạt
24-1841	7,40	1,15	5,36	Không	<0,01	0,43	16,52	<0,04	<5	46,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,15	<1	<1	Đạt
24-1842	7,39	1,10	5,21	Không	<0,01	0,40	15,04	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,15	<1	<1	Đạt
24-1844	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,47	13,22	<0,04	7,37	96,80	<0,75	<0,03	0,6	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
24-1845	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,71	10,27	<0,04	7,37	97,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
24-1846	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,68	8,78	<0,04	7,37	97,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
24-1848	6,98	<1	<5	Không	<0,01	0,26	10,47	<0,04	<5	43,60	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1849	6,98	<1	<5	Không	<0,01	0,26	13,80	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1850	6,97	<1	<5	Không	<0,01	0,33	13,29	<0,04	<5	44,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
24-1852	7,02	<1	7,09	Không	<0,01	0,28	9,86	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,06	<1	<1	Đạt
24-1853	7,02	<1	6,99	Không	<0,01	0,26	10,76	<0,04	<5	49,20	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1854	7,03	<1	7,17	Không	<0,01	0,34	10,16	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1855	7,01	<1	7,05	Không	<0,01	0,32	9,42	<0,04	<5	48,80	<0,75	<0,03	0,2	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
24-1856	7,02	<1	7,10	Không	<0,01	0,37	9,64	<0,04	<5	57,20	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,07	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		
Số mẫu đạt																		
Số mẫu không đạt																		
31																		
0																		

Thanh Hóa ngày 29 tháng 11 năm 2024

Người tổng hợp



Trình Ngọc Khánh