



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 12/2024)

Chi nhánh	PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhóm	Coliform	Ecoli	Kết luận	
Chi nhánh NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	24-1858	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1	Đạt
	24-1859	7,50	<1	5,91	Không	<0,01	0,45	9,82	<0,04	<5	58,80	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1860	7,49	<1	5,80	Không	<0,01	0,48	6,74	<0,04	<5	59,60	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,10	<1	<1	Đạt
	24-1861	7,50	<1	5,80	Không	<0,01	0,58	6,32	<0,04	<5	60,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1862	7,49	<1	5,82	Không	<0,01	0,60	5,68	<0,04	<5	61,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1864	7,48	<1	5,62	Không	<0,01	0,51	5,09	<0,04	<5	61,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
	24-1865	7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	5,42	<0,04	5,67	254,00	<0,75	<0,03	0,5	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1866	7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	5,60	<0,04	5,67	255,60	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1868	7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	5,90	<0,04	5,67	255,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1870	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,40	6,13	<0,04	14,75	51,20	0,86	<0,03	0,6	0,14	0,11	<1	<1	Đạt
	24-1872	7,32	<1	7,96	Không	<0,01	0,39	6,06	<0,04	14,75	50,40	0,83	<0,03	0,4	0,13	0,11	<1	<1	Đạt
	24-1873	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,39	6,13	<0,04	14,75	51,60	0,89	<0,03	0,3	0,14	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1874	7,33	<1	8,12	Không	<0,01	0,27	8,11	<0,04	14,75	54,40	<0,75	<0,03	0,5	0,17	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1876	7,33	<1	8,08	Không	<0,01	0,45	6,82	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,4	0,17	0,09	<1	<1	Đạt
	24-1877	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,40	6,62	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,13	<1	<1	Đạt
	24-1878	7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,40	23,49	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,13	<1	<1	Đạt
	24-1880	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,75	15,97	<0,04	7,37	91,60	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
	24-1881	7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,66	16,93	<0,04	7,37	91,20	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,07	<1	<1	Đạt
	24-1882	7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,66	12,33	<0,04	7,37	91,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,07	<1	<1	Đạt
	24-1884	6,98	<1	<5	Không	<0,01	0,32	17,07	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,6	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1885	6,97	<1	<5	Không	<0,01	0,33	16,07	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1886	6,98	<1	<5	Không	<0,01	0,32	15,03	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
	24-1888	7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,32	16,13	<0,04	<5	46,80	<0,75	<0,03	0,6	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
	24-1889	7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,32	16,14	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
24-1890	7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,29	28,51	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	<1	<1	Đạt	
24-1891	7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,23	26,95	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,07	<1	<1	Đạt	
24-1892	7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,21	26,17	<0,04	<5	48,80	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	<1	<1	Đạt	
24-1894	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,30	29,76	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1895	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,30	29,15	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
24-1896	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,30	28,40	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
Tổng số mẫu																	31		
Số mẫu đạt																	31		
Số mẫu không đạt																	0		

Thanh Hóa ngày 06 tháng 12 năm 2024

Người công hợp



Trình Ngọc Khuê