



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 01/2025)

Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	Chi nhánh	PH	Bộ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận	
25-0108	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,52	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	0,52	3,37	<0,04	32,90	83,20	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,04	<3	<1	Đạt	
25-0109		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,51	6,90	<0,04	32,33	84,00	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,05	<1	<1	Đạt	
25-0110		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,54	8,30	<0,04	32,33	84,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,04	<1	<1	Đạt	
25-0111		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,53	10,95	<0,04	32,90	83,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
25-0112		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,49	2,64	<0,04	32,90	82,80	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
25-0114		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	2,77	<0,04	6,24	6,24	260,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0115		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	3,02	<0,04	6,24	6,24	262,00	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0116		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	3,39	<0,04	6,24	6,24	262,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0118		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,19	3,45	<0,04	13,05	13,05	66,00	<0,75	0,05	0,6	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0119		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,29	3,34	<0,04	13,05	13,05	67,60	<0,75	0,05	0,3	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0120	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,26	3,32	<0,04	13,05	13,05	67,60	<0,75	0,05	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0122	7,32	<1	<5	Không	<0,01	<0,09	4,45	<0,04	<0,04	<0,04	63,20	<0,75	<0,03	0,5	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0123	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,32	3,57	<0,04	<0,04	<0,04	63,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0124	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,31	3,80	<0,04	<0,04	<0,04	62,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0126	7,30	1,16	6,41	Không	<0,01	0,50	3,93	<0,04	<0,04	<0,04	50,40	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,08	<1	<1	Đạt	
25-0127	7,30	1,26	6,41	Không	<0,01	0,30	3,76	<0,04	<0,04	<0,04	51,60	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,08	<1	<1	Đạt	
25-0128	7,29	1,18	6,47	Không	<0,01	0,30	3,90	<0,04	<0,04	<0,04	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt	
25-0130	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,33	4,27	<0,04	<0,04	<0,04	46,40	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,13	<1	<1	Đạt	
25-0131	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,33	4,18	<0,04	<0,04	<0,04	46,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,13	<1	<1	Đạt	
25-0132	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,33	4,29	<0,04	<0,04	<0,04	47,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,13	<1	<1	Đạt	
25-0134	7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,36	4,73	<0,04	<0,04	9,08	133,20	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,14	<1	<1	Đạt	
25-0135	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,36	11,11	<0,04	<0,04	9,08	133,60	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,13	<1	<1	Đạt	
25-0136	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,36	12,56	<0,04	<0,04	9,08	132,80	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,13	<1	<1	Đạt	
25-0138	7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,38	6,64	<0,04	<0,04	<0,04	43,20	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0139	7,25	<1	<5	Không	<0,01	0,39	6,90	<0,04	<0,04	<0,04	44,00	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0140	7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,44	28,14	<0,04	<0,04	<0,04	44,40	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0142	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,37	13,88	<0,04	<0,04	<0,04	46,80	<0,75	<0,03	0,6	0	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0143	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,33	14,78	<0,04	<0,04	<0,04	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0144	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,33	15,69	<0,04	<0,04	<0,04	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,10	<1	<1	Đạt	
25-0145	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,30	15,74	<0,04	<0,04	<0,04	56,00	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,10	<1	<1	Đạt	
25-0146	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,40	15,85	<0,04	<0,04	<0,04	58,40	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,10	<1	<1	Đạt	
Tổng số mẫu																			31	
Số mẫu đạt																			31	
Số mẫu không đạt																			0	

Thanh Hóa ngày 24 tháng 01 năm 2025

Người lòng hợp



Trình Ngọc Khanh