



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 02/2025)

Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		pH	Bộ dực	Bộ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Bộ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
25-0276	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	<3	<1	Đạt
25-0277		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,46	34,74	<0,04	24,39	102,40	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,03	<1	<1	Đạt
25-0278		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,48	34,73	<0,04	24,39	102,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,05	<1	<1	Đạt
25-0279	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌNH SƠN	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,56	29,53	<0,04	23,82	103,60	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
25-0280		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,56	29,52	<0,04	23,82	104,00	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,05	<1	<1	Đạt
25-0282		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,59	29,41	<0,04	24,96	102,80	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
25-0283	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHĨ SƠN	7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	9,86	<0,04	5,67	249,20	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0284		7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	9,95	<0,04	5,67	248,80	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0286		7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	9,95	<0,04	5,67	248,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0287	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,52	24,69	<0,04	22,69	66,40	<0,75	0,08	0,5	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-0288		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,49	24,66	<0,04	22,69	66,40	<0,75	0,08	0,4	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
25-0291		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,43	24,65	<0,04	22,69	67,60	<0,75	0,08	0,3	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
25-0292	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,36	15,15	<0,04	<5	59,20	<0,75	<0,03	0,6	0,14	0,05	<1	<1	Đạt
25-0294		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,35	15,16	<0,04	<5	60,40	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,05	<1	<1	Đạt
25-0295		7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,33	15,17	<0,04	<5	60,00	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,05	<1	<1	Đạt
25-0296	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,55	20,66	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,08	<1	<1	Đạt
25-0298		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,55	20,03	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,12	<1	<1	Đạt
25-0299		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,57	20,02	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,12	<1	<1	Đạt
25-0300	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,72	14,15	<0,04	19,28	118,00	<0,75	0,04	0,6	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
25-0302		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,63	14,14	<0,04	19,28	118,40	<0,75	0,04	0,4	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0303		7,51	<1	8,09	Không	<0,01	0,66	14,23	<0,04	19,28	118,80	<0,75	0,04	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0304	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,49	17,55	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,6	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0306		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,51	17,53	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0307		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,54	17,50	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0308	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,40	12,71	<0,04	<5	50,40	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,06	<1	<1	Đạt
25-0309		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,47	12,74	<0,04	<5	52,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,06	<1	<1	Đạt
25-0310		7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,44	12,79	<0,04	<5	56,80	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
25-0311	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,45	12,79	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-0312		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,47	12,79	<0,04	<5	58,40	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
25-0312		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,48	22,27	<0,04	23,82	104,00	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			30
Số mẫu đạt																			30
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 28 tháng 02 năm 2025

Người tổng hợp



Trình Ngọc Khanh