



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 03/2025)

Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clohua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Colorm	Ecoli	Kết luận	
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,05	≤ 2	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤ 3	≤ 1		
25-0314	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,63	8,26	<0,04	22,69	72,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,06	<1	<1	Đạt
25-0315		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,63	9,28	<0,04	23,26	72,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,06	<1	<1	Đạt
25-0316		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,72	9,69	<0,04	23,26	73,60	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-0317		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,72	10,27	<0,04	22,69	73,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
25-0318		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,75	10,58	<0,04	22,69	74,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
25-0320	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	7,68	<0,04	6,24	239,20	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0321		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	8,63	<0,04	6,24	238,80	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0322		7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	9,42	<0,04	6,24	239,60	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0324	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,73	34,78	<0,04	19,85	66,80	<0,75	0,04	0,5	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0325		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,66	33,55	<0,04	19,85	66,80	<0,75	0,04	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0326		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,63	32,15	<0,04	19,85	66,40	<0,75	0,04	0,4	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0328	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,47	16,76	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
25-0329		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,45	16,76	<0,04	<5	48,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,07	<1	<1	Đạt
25-0330		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,46	16,77	<0,04	<5	49,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,07	<1	<1	Đạt
25-0332	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,33	<1	8,62	Không	<0,01	<0,09	19,82	<0,04	6,24	115,20	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,15	<1	<1	Đạt
25-0333		7,33	<1	8,53	Không	<0,01	<0,09	20,61	<0,04	6,24	115,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,15	<1	<1	Đạt
25-0334		7,32	<1	8,66	Không	<0,01	<0,09	20,29	<0,04	6,24	115,60	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,15	<1	<1	Đạt
25-0336	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,35	<1	<5	Không	<0,01	1,32	11,88	<0,04	<5	178,00	<0,75	<0,03	0,6	0,06	0,12	<1	<1	Đạt
25-0337		7,33	<1	<5	Không	<0,01	1,23	11,91	<0,04	<5	178,80	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,13	<1	<1	Đạt
25-0338		7,34	<1	<5	Không	<0,01	1,22	12,45	<0,04	<5	179,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,13	<1	<1	Đạt
25-0340	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,54	13,11	<0,04	<5	56,00	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,13	<1	<1	Đạt
25-0341		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,58	12,94	<0,04	<5	56,80	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,13	<1	<1	Đạt
25-0342		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,57	13,03	<0,04	<5	57,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,13	<1	<1	Đạt
25-0344	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,82	12,43	<0,04	13,61	132,00	<0,75	<0,03	0,6	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
25-0345		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,74	12,47	<0,04	13,61	132,40	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
25-0346		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,72	12,91	<0,04	13,61	133,20	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
25-0348	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,20	12,23	<0,04	<5	46,40	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0349		7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,20	13,06	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,3	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0350		7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,24	15,36	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,4	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0352	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THUY	7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,22	15,21	<0,04	<5	133,20	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0353		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,23	14,82	<0,04	<5	133,20	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
25-0354		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,22	14,61	<0,04	<5	13,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
25-0356	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,60	18,05	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
25-0357		7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,58	18,36	<0,04	<5	48,40	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
25-0358		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,55	17,82	<0,04	<5	54,40	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,09	<1	<1	Đạt

25-0359		7,14	<1	<5	Không	<0,01	0,53	16,46	<0,04	<5	54,20	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
25-0360		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,56	16,72	<0,04	<5	56,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			37
Số mẫu đạt																			37
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 07 tháng 03 năm 2025

Người tổng hợp



Trịnh Ngọc Khánh