BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 4/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
25-0497	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,58	10,61	<0,04	59,56	103,20	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
25-0498		7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,53	12,17	<0,04	59,56	104,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
25-0499		7,54	<1	5,18	Không	<0,01	0,49	20,92	<0,04	60,12	102,80	<0,75	<0,03	0,2	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
25-0500		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,47	13,18	<0,04	60,12	103,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,08	<1	<1	Đạt
25-0501		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,47	12,11	<0,04	59,56	104,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
25-0503	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	11,12	<0,04	6,24	262,40	<0,75	<0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0504		7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	11,02	<0,04	6,24	263,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0505		7,33	<1	<5	Không	<0,01	-	10,78	<0,04	6,24	263,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0507	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,20	23,27	<0,04	24,39	65,60	<0,75	0,04	0,5	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
25-0508		7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,24	23,95	<0,04	24,39	64,80	<0,75	0,03	0,3	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
25-0509		7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,24	15,47	<0,04	24,39	65,20	<0,75	0,03	0,4	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
25-0511	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,37	20,97	<0,04	<5	46,20	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-0512		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,37	19,23	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,12	<1	<1	Đạt
25-0513		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,34	19,36	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,12	<1	<1	Đạt
25-0515	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,34	12,53	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,16	<1	<1	Đạt
25-0516		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,46	12,73	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,2	0,06	0,16	<1	<1	Đạt
25-0517		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,53	19,10	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,16	<1	<1	Đạt
25-0519	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,47	18,79	<0,04	31,20	128,80	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,10	<1	<1	Đạt
25-0520		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,44	17,24	<0,04	31,20	129,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
25-0521		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,47	22,91	<0,04	31,20	129,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,11	<1	<1	Đạt
25-0523	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,35	19,16	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,08	<1	<1	Đạt
25-0524		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,40	16,52	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-0525		7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,36	18,77	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-0527	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,28	<1	<5	Không	<0,01	<0,09	17,14	<0,04	<5	109,60	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,11	<1	<1	Đạt
25-0528		7,30	<1	<5	Không	<0,01	<0,09	20,16	<0,04	<5	109,20	<0,75	<0,03	0,2	0,09	0,11	<1	<1	Đạt
25-0529		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,15	20,81	<0,04	<5	108,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,11	<1	<1	Đạt
25-0531	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,26	26,15	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-0532		7,14	<1	<5	Không	<0,01	0,26	29,12	<0,04	<5	46,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-0533		7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,24	25,38	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-0534		7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,21	25,23	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-0535		7,14	<1	<5	Không	<0,01	0,20	24,58	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			31

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
M.S.D.N: 2800219549 - C.T.C.P
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

Số mẫu đạt	31
Số mẫu không đạt	0

Thanh Hóa ngày 04 tháng 4 năm 2025

Người tổng h0,0ợp