

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 03/2025)



Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,05	≤2	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	0,3	0,2	≤3	≤1	
25-0362	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,62	16,96	<0,04	39,24	60,40	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,06	<1	<1	Đạt
25-0363	7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,58	17,14	<0,04	39,24	60,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
25-0364	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,56	14,48	<0,04	39,70	61,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,08	<1	<1	Đạt
25-0365	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,57	12,65	<0,04	39,70	59,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,08	<1	<1	Đạt
25-0366	7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,59	13,90	<0,04	39,24	59,20	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,06	<1	<1	Đạt
25-0368	7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	10,92	<0,04	5,67	242,0	<0,75	<0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0369	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	11,39	<0,04	5,67	242,4	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0370	7,32	<1	<5	Không	<0,01	-	11,16	<0,04	5,67	241,6	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0372	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,54	34,12	<0,04	20,99	68,00	<0,75	<0,03	0,6	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-0373	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,49	42,97	<0,04	20,99	69,20	<0,75	<0,03	0,4	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-0374	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,50	34,77	<0,04	20,99	69,20	<0,75	<0,03	0,4	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-0376	7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,36	34,41	<0,04	<5	60,40	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
25-0377	7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,37	34,22	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
25-0378	7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,43	36,05	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
25-0380	7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,32	7,11	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
25-0381	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,41	7,02	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
25-0382	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,40	17,38	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
25-0384	7,35	1,04	<5	Không	<0,01	0,44	14,43	<0,04	<5	55,60	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,15	<1	<1	Đạt
25-0385	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,50	14,15	<0,04	<5	56,00	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,15	<1	<1	Đạt
25-0386	7,35	1,08	<5	Không	<0,01	0,50	16,32	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,15	<1	<1	Đạt
25-0388	7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,53	18,18	<0,04	14,18	133,60	<0,75	0,04	0,5	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0389	7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,47	16,90	<0,04	14,18	133,20	<0,75	0,04	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0390	7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,46	14,03	<0,04	14,18	133,20	<0,75	0,04	0,4	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0392	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,49	11,30	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,6	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0393	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,44	11,91	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0394	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,49	13,30	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0396	7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,35	16,08	<0,04	<5	46,00	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
25-0397	7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,32	22,27	<0,04	<5	46,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
25-0398	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,30	20,92	<0,04	<5	46,80	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-0399	7,20	<1	<5	Không	<0,01	0,31	19,20	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-0400	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,28	20,07	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-0401	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,47	20,28	<0,04	39,24	60,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0402	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,42	19,72	<0,04	39,24	60,80	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0403	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,42	18,01	<0,04	39,70	61,60	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		34

Số mẫu đạt	34
Số mẫu không đạt	0

Thanh Hóa ngày 14 tháng 03 năm 2025

Người tổng hợp


Trinh Ngọc Khanh