BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 4/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
25-0577	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,43	6,58	<0,04	34,32	101,60	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
25-0578		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,50	8,23	<0,04	34,03	102,40	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
25-0579		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,48	6,58	<0,04	34,03	101,20	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
25-0580		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,42	8,56	<0,04	34,60	102,80	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
25-0581		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,40	10,87	<0,04	34,60	103,20	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
25-0583	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,25	<1	<5	Không	<0,01	-	16,53	<0,04	6,80	259,20	<0,75	<0,03	0,5	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0584		7,26	<1	<5	Không	<0,01	-	14,07	<0,04	6,80	258,80	<0,75	<0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0585		7,25	<1	<5	Không	<0,01	-	13,45	<0,04	6,80	259,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
25-0587	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,21	13,77	<0,04	24,96	62,80	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
25-0588		7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,18	17,55	<0,04	24,96	63,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-0589		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,19	13,29	<0,04	24,96	63,20	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
25-0591	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,33	9,21	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
25-0592		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,38	9,27	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
25-0593		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,37	12,02	<0,04	<5	47,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
25-0595	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,19	9,88	<0,04	7,37	102,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,08	<1	<1	Đạt
25-0596		7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,25	9,58	<0,04	7,37	103,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
25-0597		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,26	9,69	<0,04	7,37	103,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,09	<1	<1	Đạt
25-0599	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,33	11,08	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,10	<1	<1	Đạt
25-0600		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,40	11,58	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,10	<1	<1	Đạt
25-0601		7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,40	11,91	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,10	<1	<1	Đạt
25-0603	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,26	11,95	<0,04	<5	116,80	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
25-0604		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,26	12,83	<0,04	<5	117,20	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
25-0605		7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,33	13,43	<0,04	<5	117,60	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
25-0607	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,38	13,84	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,05	<1	<1	Đạt
25-0608		7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,36	29,62	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,05	<1	<1	Đạt
25-0609		7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,35	31,56	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,05	<1	<1	Đạt
25-0611	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,24	34,42	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-0612		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,27	43,02	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-0613		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,34	36,17	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-0615	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,39	7,36	<0,04	<5	44,00	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
25-0616		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,46	7,81	<0,04	<5	44,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
25-0617		7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,47	8,13	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt

M.S.D.N: 2800219549-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
TP.THANH HÓA T.THANH HÓA

25-0618		7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,47	8,04	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
25-0619		7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,40	7,94	<0,04	<5	46,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			34
Số mẫu đạt																			34
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 18 tháng 4 năm 2025

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khánh