

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 03/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chi số Pecmamganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
25-0445	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,54	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	0,62	7,40	<0,04	99,26	97,60	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,08	<1	<1	Đạt	
25-0446		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,57	7,44	<0,04	99,26	96,80	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,08	<1	<1	Đạt	
25-0447		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,56	7,70	<0,04	93,19	97,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0448		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,50	7,66	<0,04	104,93	100,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0449		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,56	8,32	<0,04	93,59	97,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0451	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,36	<1	<5	Không	<0,01	-	11,15	<0,04	5,67	246,80	<0,75	<0,03	0,5	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0452		7,35	<1	<5	Không	<0,01	-	10,03	<0,04	5,67	246,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0453		7,37	<1	<5	Không	<0,01	-	9,55	<0,04	5,67	246,40	<0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-0455	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,45	11,74	<0,04	19,28	58,80	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,05	<1	<1	Đạt	
25-0456		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,42	14,35	<0,04	19,28	59,20	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,05	<1	<1	Đạt	
25-0457		7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,42	13,32	<0,04	19,28	59,60	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,05	<1	<1	Đạt	
25-0459	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	1,27	10,14	<0,04	<5	50,40	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,14	<1	<1	Đạt	
25-0460		7,35	<1	<5	Không	<0,01	1,16	13,27	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,14	<1	<1	Đạt	
25-0461		7,36	<1	<5	Không	<0,01	1,05	12,74	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,14	<1	<1	Đạt	
25-0463	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,50	14,48	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,10	<1	<1	Đạt	
25-0464		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,45	13,35	<0,04	<5	50,40	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,69	<1	<1	Đạt	
25-0465		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,55	12,37	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,69	<1	<1	Đạt	
25-0467	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẢNG HÓA	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,68	14,33	<0,04	59,56	129,60	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,07	<1	<1	Đạt	
25-0468		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,62	20,75	<0,04	53,88	129,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0469		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,67	18,02	<0,04	59,56	129,60	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,09	<1	<1	Đạt	
25-0471	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,40	18,31	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,04	<1	<1	Đạt	
25-0472		7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,37	19,30	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,04	<1	<1	Đạt	
25-0473		7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,43	18,85	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,04	<1	<1	Đạt	
25-0475	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,29	19,47	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,16	<1	<1	Đạt	
25-0476		7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,27	20,64	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,15	<1	<1	Đạt	
25-0477		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,33	22,59	<0,04	<5	52,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,15	<1	<1	Đạt	
25-0478		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,36	23,28	<0,04	<5	52,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,15	<1	<1	Đạt	
25-0479		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,34	22,62	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,15	<1	<1	Đạt	
25-0480	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,40	22,03	<0,04	<5	96,80	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,11	<1	<1	Đạt	
25-0481		7,14	<1	<5	Không	<0,01	0,40	22,99	<0,04	<5	57,20	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,11	<1	<1	Đạt	
25-0482		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,40	23,93	<0,04	<5	93,20	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,11	<1	<1	Đạt	
25-0483		7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,36	35,06	<0,04	<5	76,40	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,11	<1	<1	Đạt	
MM Tổng số mẫu													32							
Số mẫu đạt													32							
Số mẫu không đạt													0							

Thanh Hóa ngày 28 tháng 3 năm 2025

Người tổng hợp



Trịnh Ngọc Khanh