

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 8/2025)



Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
		6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1	< 1	
25-1182	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,45	5,79	< 0,04	11,34	42,80	0,80	0,05	0,5	0,04	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1183		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,45	0,98	< 0,04	10,78	43,20	0,83	0,05	0,4	0,04	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1184		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,43	6,07	< 0,04	10,78	43,60	0,83	0,04	0,4	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1185		7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,40	6,14	< 0,04	10,21	43,20	0,80	0,04	0,3	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1186		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,40	6,19	< 0,04	10,21	43,60	0,83	0,03	0,3	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1188	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,30	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	2,53	< 0,04	14,75	264,40	0,10	0,04	0,5	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1189		7,31	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	2,66	< 0,04	14,75	264,80	0,13	0,04	0,4	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1190		7,30	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	2,64	< 0,04	14,75	265,20	0,13	0,04	0,3	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1192	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHÌ SƠN	7,46	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,46	9,09	< 0,04	12,48	50,00	0,90	0,06	0,5	0,01	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1193		7,46	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,41	9,13	< 0,04	12,48	51,20	0,90	0,06	0,4	0,01	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1194		7,47	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,45	9,27	< 0,04	12,48	51,20	0,96	0,09	0,3	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1196	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,36	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,55	3,34	< 0,04	< 5	48,20	< 0,75	0,06	0,5	0,05	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1197		7,37	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,54	3,38	< 0,04	< 5	48,00	< 0,75	0,06	0,4	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1198		7,37	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,53	3,41	< 0,04	< 5	48,80	< 0,75	0,06	0,4	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1200	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẠC	7,38	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,42	7,10	< 0,04	6,80	48,80	< 0,75	0,05	0,5	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1201		7,37	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,38	7,08	< 0,04	6,80	48,40	< 0,75	0,05	0,4	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1202		7,39	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,37	7,02	< 0,04	6,80	49,20	< 0,75	0,05	0,3	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1204	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,30	3,67	< 0,04	9,08	40,40	< 0,75	0,05	0,5	0,01	0,08	< 1	< 1	Đạt
25-1206	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,36	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,62	2,71	< 0,04	< 5	40,40	< 0,75	0,05	0,5	0,01	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1207		7,37	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,56	2,71	< 0,04	< 5	40,40	< 0,75	0,04	0,4	0,02	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1208		7,36	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,55	2,71	< 0,04	< 5	40,80	< 0,75	0,05	0,4	0,02	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1210	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,65	7,34	< 0,04	11,34	80,00	< 0,75	0,03	0,5	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1211		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,65	7,46	< 0,04	11,34	81,20	< 0,75	0,03	0,4	0,03	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1212		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,70	7,49	< 0,04	11,34	81,60	< 0,75	0,03	0,4	0,03	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1213	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,70	7,44	< 0,04	11,34	80,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,03	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1215		7,30	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,71	4,30	< 0,04	< 5	33,60	< 0,75	0,05	0,5	0,01	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1216		7,31	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,46	4,33	< 0,04	< 5	34,40	< 0,75	0,04	0,4	0,04	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1217	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY	7,31	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,43	4,63	< 0,04	< 5	34,00	< 0,75	0,03	0,4	0,04	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1219		7,61	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,50	6,87	< 0,04	37,44	111,20	< 0,75	0,06	0,5	0,01	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1220		7,62	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,57	6,94	< 0,04	37,44	111,20	< 0,75	0,04	0,4	0,02	< 0,04	< 1	< 1	Đạt

25-1221	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,61	<1	<5	Không	<0,01	0,58	6,96	<0,04	37,44	111,20	<0,75	0,04	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1223		7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,36	3,80	<0,04	<5	42,40	<0,75	0,06	0,5	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
25-1224		7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,34	3,87	<0,04	<5	41,20	<0,75	0,05	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
25-1225		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,32	3,75	<0,04	<5	42,80	<0,75	0,05	0,4	0,08	0,10	<1	<1	Đạt
25-1226		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,32	3,98	<0,04	<5	42,80	<0,75	0,05	0,4	0,08	0,09	<1	<1	Đạt
25-1227		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,32	3,95	<0,04	<5	44,00	<0,75	0,05	0,4	0,08	0,09	<1	<1	Đạt
		Tổng số mẫu																	36
		Số mẫu đạt																	36
		Số mẫu không đạt																	0

Thanh Hóa ngày 08 tháng 8 năm 2025

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khánh