

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 7/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chi số Pecmamanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1	< 1	
25-1094	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,47	1,88	< 0,04	9,93	52,80	< 0,75	0,09	0,5	0,04	0,13	< 1	< 1	Đạt
25-1095		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,47	4,35	< 0,04	7,94	52,80	< 0,75	0,09	0,4	0,04	0,13	< 1	< 1	Đạt
25-1096		7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,56	4,45	< 0,04	8,51	53,20	< 0,75	0,07	0,4	0,05	0,12	< 1	< 1	Đạt
25-1097		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,56	4,89	< 0,04	8,51	53,60	< 0,75	0,06	0,4	0,05	0,12	< 1	< 1	Đạt
25-1098		7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,60	5,10	< 0,04	7,94	53,60	< 0,75	0,05	0,4	0,05	0,12	< 1	< 1	Đạt
25-1100		7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	5,72	< 0,04	10,78	264,80	< 0,75	0,02	0,5	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1101	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	5,89	< 0,04	10,78	265,20	< 0,75	0,02	0,4	0,01	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1102		7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	-	6,07	< 0,04	10,78	265,20	< 0,75	0,08	0,4	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1104		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,21	10,23	< 0,04	9,08	40,80	1,34	0,09	0,5	0,10	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1105		7,54	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,20	0,32	< 0,04	9,08	40,80	1,31	0,08	0,4	0,10	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1106		7,55	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,21	10,35	< 0,04	9,08	41,20	1,34	0,08	0,4	0,10	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1108		7,40	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,35	6,79	< 0,04	< 5	48,40	< 0,75	0,07	0,5	0,01	0,10	< 1	< 1	Đạt
25-1109	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,41	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,38	6,84	< 0,04	< 5	49,20	< 0,75	0,06	0,4	0,01	0,10	< 1	< 1	Đạt
25-1110		7,41	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,33	7,16	< 0,04	< 5	49,60	< 0,75	0,04	0,4	0,01	0,10	< 1	< 1	Đạt
25-1112		7,33	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,51	6,97	< 0,04	< 5	44,00	< 0,75	0,04	0,5	0,08	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1113		7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,45	7,08	< 0,04	< 5	45,60	< 0,75	0,04	0,3	0,08	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1114		7,33	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,49	7,04	< 0,04	< 5	45,00	< 0,75	0,03	0,4	0,08	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1116		7,37	1,15	< 5	Không	< 0,01	0,36	6,35	< 0,04	< 5	37,60	< 0,75	0,02	0,5	0	0,11	< 1	< 1	Đạt
25-1117	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,38	1,20	< 5	Không	< 0,01	0,36	5,33	< 0,04	< 5	38,80	< 0,75	0,02	0,4	0	0,11	< 1	< 1	Đạt
25-1118		7,38	1,23	< 5	Không	< 0,01	0,41	5,49	< 0,04	< 5	39,20	< 0,75	0,09	0,4	0	0,11	< 1	< 1	Đạt
25-1120		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,76	7,26	< 0,04	11,34	97,20	< 0,75	0,09	0,5	0,07	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1121		7,57	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,74	7,39	< 0,04	11,34	98,40	< 0,75	0,02	0,4	0,07	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1122		7,56	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,66	7,24	< 0,04	11,34	98,80	< 0,75	0,09	0,4	0,07	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1123		7,57	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,66	9,33	< 0,04	11,34	99,20	< 0,75	0,07	0,3	0,07	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1125	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,29	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,10	5,15	< 0,04	< 5	36,80	< 0,75	0,08	0,5	0,04	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1126		7,30	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,10	5,18	< 0,04	< 5	37,20	< 0,75	0,08	0,4	0,04	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1127		7,30	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,14	8,21	< 0,04	< 5	37,60	< 0,75	0,08	0,4	0,04	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1128		7,27	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,22	3,82	< 0,04	< 5	40,00	< 0,75	0,06	0,5	0,04	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1129		7,26	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,21	3,87	< 0,04	< 5	39,60	< 0,75	0,06	0,5	0,06	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1130		7,28	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,31	4,01	< 0,04	< 5	40,40	< 0,75	0,06	0,3	0,06	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1131	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,27	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,30	3,90	< 0,04	< 5	40,80	< 0,75	0,06	0,4	0,06	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1133		7,27	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,23	5,25	< 0,04	< 5	34,00	< 0,75	0,05	0,5	0,11	0,10	< 1	< 1	Đạt



25-1134	CHI NHÁNH CẤP	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,21	4,97	<0,04	<5	34,00	<0,75	0,05	0,3	0,11	0,10	<1	<1	Đạt
25-1135	NƯỚC NAM THÀNH	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,19	4,71	<0,04	<5	35,20	<0,75	0,04	0,4	0,11	0,10	<1	<1	Đạt
25-1136	PHỐ	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,19	4,87	<0,04	<5	34,40	<0,75	0,04	0,4	0,10	0,10	<1	<1	Đạt
25-1137		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,27	4,77	<0,04	<5	35,60	<0,75	0,03	0,4	0,10	0,10	<1	<1	Đạt
25-1139	CHI NHÁNH CẤP	7,59	<1	11,74	Không	<0,01	0,54	8,05	<0,04	6,24	48,40	0,77	0,07	0,5	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1140	NƯỚC BẮC THÀNH	7,59	<1	11,79	Không	<0,01	0,50	7,94	<0,04	6,24	49,20	0,83	0,07	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1141	PHỐ	7,58	<1	11,98	Không	<0,01	0,49	8,00	<0,04	6,24	49,60	0,77	0,07	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1143	CHI NHÁNH CẤP	7,34	<1	6,52	Không	<0,01	0,33	5,42	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,5	0	0,07	<1	<1	Đạt
25-1144	NƯỚC QUẢNG	7,35	<1	7,14	Không	<0,01	0,30	5,49	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,08	<1	<1	Đạt
25-1145	XUÔNG	7,34	<1	7,13	Không	<0,01	0,29	4,91	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-1147	CHI NHÁNH CẤP	7,33	1,34	11,80	Không	<0,01	0,21	7,69	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-1148	NƯỚC NAM THÀNH	7,34	1,37	11,81	Không	<0,01	0,27	7,52	<0,04	<5	38,40	0,77	0,04	0,3	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
25-1149	PHỐ	7,34	1,30	12,08	Không	<0,01	0,27	7,88	<0,04	<5	38,80	<0,75	0,05	0,4	0,09	0,12	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			45
Số mẫu đạt																			45
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 25 tháng 7 năm 2025

Người tổng hợp


Đinh Ngọc Khanh