



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 8/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
25-1229	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,46	<1	6,61	Không	<0,01	0,58	42,03	<0,04	26,94	46,80	<0,75	0,05	0,5	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
25-1230		7,46	<1	6,36	Không	<0,01	0,55	41,69	<0,04	21,55	47,60	<0,75	0,04	0,4	0,07	0,06	<1	<1	Đạt
25-1231		7,47	<1	6,74	Không	<0,01	0,55	42,67	<0,04	20,99	47,20	<0,75	0,04	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1232		7,46	<1	6,30	Không	<0,01	0,55	42,90	<0,04	20,99	47,20	<0,75	0,04	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1233		7,47	<1	6,23	Không	<0,01	0,48	43,13	<0,04	26,94	47,60	<0,75	0,04	0,3	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1235	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	9,10	<0,04	13,61	261,60	<0,75	0,04	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1236		7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	10,50	<0,04	13,61	262,40	<0,75	0,06	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1237		7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	10,35	<0,04	13,61	262,80	<0,75	0,04	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1239	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,28	14,84	<0,04	29,93	46,40	0,77	0,06	0,5	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
25-1240		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,46	14,84	<0,04	29,93	47,20	0,80	0,05	0,4	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
25-1241		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,37	14,91	<0,04	29,93	46,80	0,80	0,05	0,4	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
25-1243	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,50	10,48	<0,04	<5	47,20	<0,75	0,06	0,5	0,11	0,08	<1	<1	Đạt
25-1244		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,50	10,47	<0,04	<5	47,20	<0,75	0,05	0,4	0,11	0,08	<1	<1	Đạt
25-1245		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,50	9,98	<0,04	<5	46,80	<0,75	0,05	0,4	0,11	0,08	<1	<1	Đạt
25-1247	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	7,19	1,65	6,13	Không	<0,01	0,71	14,08	<0,04	<5	49,60	<0,75	0,05	0,5	0,19	0,10	<1	<1	Đạt
25-1248		7,19	1,62	5,95	Không	<0,01	0,66	9,73	<0,04	<5	49,60	<0,75	0,05	0,4	0,19	0,10	<1	<1	Đạt
25-1249		7,18	1,71	5,71	Không	<0,01	0,67	9,84	<0,04	<5	50,40	<0,75	0,04	0,4	0,19	0,10	<1	<1	Đạt
25-1251		7,16	1,32	5,92	Không	<0,01	0,51	4,99	<0,04	<5	41,20	<0,75	0,04	0,5	0,10	0,10	<1	<1	Đạt
25-1253	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XƯƠNG	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,60	8,78	<0,04	<5	42,40	<0,75	0,05	0,5	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1254		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,56	8,74	<0,04	<5	42,80	<0,75	0,04	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1255		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,56	8,67	<0,04	<5	42,80	<0,75	0,05	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1257	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,71	14,78	<0,04	7,94	82,40	<0,75	0,04	0,5	0,10	0,07	<1	<1	Đạt
25-1258		7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,62	14,89	<0,04	7,94	82,40	<0,75	0,04	0,4	0,10	0,07	<1	<1	Đạt
25-1259		7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,71	14,86	<0,04	7,94	83,20	<0,75	0,03	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1260		7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,68	14,84	<0,04	7,94	82,80	<0,75	0,04	0,4	0,11	0,08	<1	<1	Đạt
25-1262	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,32	5,03	<0,04	<5	34,40	<0,75	0,04	0,5	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
25-1263		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,32	4,92	<0,04	<5	35,20	<0,75	0,04	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
25-1264		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,29	4,98	<0,04	<5	35,20	<0,75	0,03	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
25-1266		7,17	1,51	5,11	Không	<0,01	0,51	8,76	<0,04	<5	40,80	<0,75	0,04	0,5	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1267		7,18	1,59	5,08	Không	<0,01	0,49	9,17	<0,04	<5	42,40	<0,75	0,04	0,4	0,09	0,04	<1	<1	Đạt

25-1268	CHI NHÁNH CẤP	7,18	1,55	5,29	Không	<0,01	0,50	9,25	<0,04	<5	43,20	<0,75	0,04	0,4	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1269	NƯỚC NAM THÀNH	7,17	1,61	5,43	Không	<0,01	0,48	9,24	<0,04	<5	44,00	<0,75	0,03	0,4	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1270	PHỐ	7,18	1,50	5,07	Không	<0,01	0,46	9,24	<0,04	<5	44,40	<0,75	0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
25-1272	CHI NHÁNH CẤP	7,19	1,52	11,93	Không	<0,01	0,67	101,24	<0,04	<5	64,00	<0,75	0,04	0,5	0,16	0,19	<1	<1	Đạt
25-1273	NƯỚC YÊN ĐỊNH	7,20	1,13	8,40	Không	<0,01	0,65	18,11	<0,04	<5	45,60	<0,75	0,05	0,6	0,19	0,18	<1	<1	Đạt
25-1274		7,19	1,38	9,22	Không	<0,01	0,68	9,29	<0,04	<5	44,00	<0,75	0,05	0,6	0,16	0,18	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			36
Số mẫu đạt																			36
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 15 tháng 8 năm 2025

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khanh