

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 9/2025)



Mã mẫu	Chi nhánh	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1	< 1	
25-1338	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,44	< 5	Không	< 0,01	0,68	52,09	< 0,04	13,47	35,20	< 0,75	0,03	0,5	0,01	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1339		7,44	< 5	Không	< 0,01	0,64	62,01	< 0,04	10,78	36,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0,01	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1340		7,43	< 5	Không	< 0,01	0,72	66,00	< 0,04	10,78	36,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,02	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1342	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,34	< 5	Không	< 0,01	0,50	37,79	< 0,04	9,64	46,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0,01	0,02	< 1	< 1	Đạt
25-1343		7,35	< 5	Không	< 0,01	0,50	34,10	< 0,04	9,64	47,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,03	0,02	< 1	< 1	Đạt
25-1344		7,35	< 5	Không	< 0,01	0,50	34,24	< 0,04	9,64	46,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0,03	0,02	< 1	< 1	Đạt
25-1346	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY	7,44	< 5	Không	< 0,01	0,44	24,81	< 0,04	< 5	80,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1347		7,45	< 5	Không	< 0,01	0,42	25,16	< 0,04	< 5	80,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1348		7,44	< 5	Không	< 0,01	0,50	25,44	< 0,04	< 5	81,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1350	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,16	< 5	Không	< 0,01	0,75	12,15	< 0,04	11,34	50,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1351		7,17	< 5	Không	< 0,01	0,72	12,43	< 0,04	11,34	50,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1352		7,17	< 5	Không	< 0,01	0,71	12,49	< 0,04	11,34	50,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1354	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,52	< 5	Không	< 0,01	0,47	10,73	< 0,04	7,94	56,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0,05	0,02	< 1	< 1	Đạt
25-1355		7,53	< 5	Không	< 0,01	0,47	10,60	< 0,04	7,94	57,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,05	0,02	< 1	< 1	Đạt
25-1356		7,53	< 5	Không	< 0,01	0,47	10,62	< 0,04	7,94	56,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,05	0,02	< 1	< 1	Đạt
Tổng số mẫu																		15
Số mẫu đạt																		15
Số mẫu không đạt																		0

Thanh Hóa ngày 05 tháng 9 năm 2025

Người tổng hợp

(Signature)

Trịnh Ngọc Khánh

25-1477	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,32	2,65	<0,04	9,08	46,40	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,06	<1	<1	Đạt
25-1478	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,27	<1	6,30	Không	<0,01	0,55	2,70	<0,04	8,51	37,60	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
25-1479		7,28	<1	6,68	Không	<0,01	0,56	2,69	<0,04	8,51	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
25-1480		7,29	<1	6,68	Không	<0,01	0,51	2,71	<0,04	9,08	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
25-1481		7,28	<1	6,93	Không	<0,01	0,51	2,64	<0,04	9,08	40,80	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
25-1483		7,29	<1	5,78	Không	<0,01	0,55	2,64	<0,04	9,64	37,20	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			
Số mẫu đạt																			36
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 26 tháng 9 năm 2025

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khánh