

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 9/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
25-1358	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,40	<1	5,12	<0,01	0,69	6,51	<0,04	9,08	40,80	0,77	0,03	0,5	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1359		7,41	<1	5,06	<0,01	0,59	6,45	<0,04	9,08	40,80	0,77	0,03	0,4	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1360		7,41	<1	5,29	<0,01	0,56	6,60	<0,04	9,08	41,20	0,77	0,03	0,4	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1361		7,40	<1	5,04	<0,01	0,63	6,47	<0,04	8,51	40,40	0,83	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1362		7,41	<1	<5	<0,01	0,62	6,61	<0,04	8,51	41,60	0,83	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1364	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,28	<1	5,49	<0,01	-	9,33	<0,04	14,75	250,80	<0,75	0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1365		7,28	<1	<5	<0,01	-	9,49	<0,04	14,75	251,60	<0,75	0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1366		7,27	<1	<5	<0,01	-	9,57	<0,04	14,75	251,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1368		7,44	<1	8,38	<0,01	0,39	7,21	<0,04	11,34	46,40	0,77	0,03	0,5	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-1369	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,45	<1	7,74	<0,01	0,42	7,36	<0,04	11,34	46,80	0,83	0,03	0,4	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-1370		7,45	<1	8,04	<0,01	0,42	7,24	<0,04	11,34	47,20	0,83	0,03	0,4	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
25-1372	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,33	<1	6,11	<0,01	0,35	9,02	<0,04	<5	44,80	<0,75	0,04	0,5	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
25-1373		7,32	<1	5,66	<0,01	0,33	9,36	<0,04	<5	45,20	<0,75	0,03	0,4	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
25-1374		7,33	<1	5,69	<0,01	0,49	9,06	<0,04	<5	45,60	<0,75	0,03	0,3	0,08	0,08	<1	<1	Đạt
25-1376	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XƯƠNG	7,26	<1	<5	<0,01	0,50	9,73	<0,04	<5	38,80	<0,75	0,03	0,5	0,07	0,12	<1	<1	Đạt
25-1377		7,25	<1	<5	<0,01	0,48	9,84	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,12	<1	<1	Đạt
25-1378		7,26	<1	<5	<0,01	0,46	9,86	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,12	<1	<1	Đạt
25-1380	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,55	<1	<5	<0,01	0,14	18,50	<0,04	16,45	74,00	<0,75	<0,03	0,5	0,16	0,05	<1	<1	Đạt
25-1381		7,55	<1	<5	<0,01	0,28	18,53	<0,04	16,45	75,20	<0,75	<0,03	0,4	0,16	0,04	<1	<1	Đạt
25-1382		7,54	<1	<5	<0,01	0,24	18,69	<0,04	15,88	75,20	<0,75	<0,03	0,3	0,16	0,04	<1	<1	Đạt
25-1383		7,53	<1	<5	<0,01	0,24	18,53	<0,04	15,88	75,60	<0,75	<0,03	0,4	0,18	0,04	<1	<1	Đạt
25-1385	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,18	<1	<5	<0,01	0,18	9,22	<0,04	<5	36,80	<0,75	0,03	0,5	0,19	0,03	<1	<1	Đạt
25-1386		7,19	<1	<5	<0,01	0,18	9,30	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,5	0,19	0,03	<1	<1	Đạt
25-1387		7,18	<1	<5	<0,01	0,18	9,27	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,4	0,19	0,03	<1	<1	Đạt
25-1389	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,17	<1	6,57	<0,01	0,49	6,03	<0,04	5,67	35,60	<0,75	0,03	0,5	0	0,15	<1	<1	Đạt
25-1390		7,17	<1	5,84	<0,01	0,47	5,91	<0,04	5,67	36,40	<0,75	0,03	0,4	0,04	0,15	<1	<1	Đạt
25-1391		7,16	<1	5,31	<0,01	0,53	6,01	<0,04	6,24	37,20	<0,75	0,03	0,4	0,04	0,14	<1	<1	Đạt
25-1392		7,17	<1	5,34	<0,01	0,53	5,88	<0,04	6,24	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,14	<1	<1	Đạt
25-1393		7,18	<1	5,87	<0,01	0,52	5,93	<0,04	5,67	38,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,14	<1	<1	Đạt
		Tổng số mẫu																29
		Số mẫu đạt																29
		Số mẫu không đạt																0



Thanh Hóa ngày 12 tháng 9 năm 2025

Người tổng hợp


Đinh Ngọc Khánh