

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

LIÊN LẠC CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 9/2025)



Mã mẫu	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
25-1440	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	6,0-8,5	≤ 2	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1	< 1	Đạt
25-1441		7,20	< 1	Không	< 0,01	0,44	1,34	< 0,04	12,05	46,40	< 0,75	0,03	0,5	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1442		7,21	< 1	Không	< 0,01	0,44	1,43	< 0,04	9,64	46,80	< 0,75	0,03	0,4	0,01	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1443		7,20	< 1	Không	< 0,01	0,43	3,18	< 0,04	9,08	47,20	< 0,75	0,03	0,3	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1444		7,21	< 1	Không	< 0,01	0,42	3,33	< 0,04	9,08	47,60	< 0,75	0,03	0,3	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1446	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,21	< 1	Không	< 0,01	0,42	3,59	< 0,04	9,08	47,20	< 0,75	0,03	0,3	0,03	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1447		7,49	< 1	Không	< 0,01	1,27	20,99	< 0,04	11,34	261,60	< 0,75	0,03	0,5	0,05	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1448		7,50	< 1	Không	< 0,01	1,28	21,04	< 0,04	11,34	262,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0,05	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1450	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,50	< 1	Không	< 0,01	1,27	21,21	< 0,04	11,34	262,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0,05	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1451		7,40	< 1	Không	< 0,01	0,93	10,46	< 0,04	13,05	43,60	< 0,75	< 0,03	0,5	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1452		7,40	< 1	Không	< 0,01	0,93	10,55	< 0,04	13,05	43,60	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1454	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,41	< 1	Không	< 0,01	0,93	10,58	< 0,04	13,05	44,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1455		7,30	< 1	Không	< 0,01	0,19	9,27	< 0,04	7,37	45,60	< 0,75	< 0,03	0,5	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1456		7,30	< 1	Không	< 0,01	0,19	9,31	< 0,04	7,37	46,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1457	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,30	< 1	Không	< 0,01	0,28	9,35	< 0,04	7,37	46,40	< 0,75	< 0,03	0,3	0,05	0,06	< 1	< 1	Đạt
25-1458		7,26	< 1	Không	< 0,01	0,17	8,36	< 0,04	9,64	39,60	< 0,75	< 0,03	0,5	0,05	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1459		7,27	< 1	Không	< 0,01	0,17	8,64	< 0,04	9,64	46,40	< 0,75	0,03	0,5	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1460	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,27	< 1	Không	< 0,01	0,17	8,66	< 0,04	9,08	40,40	< 0,75	0,03	0,2	0,03	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1462		7,28	< 1	Không	< 0,01	0,17	7,55	< 0,04	9,08	39,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,02	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1464		7,26	< 1	Không	< 0,01	0,67	5,56	< 0,04	9,64	37,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,07	< 1	< 1	Đạt
25-1464	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUANG XUÔNG	7,35	< 1	Không	< 0,01	0,33	1,32	< 0,04	5,67	36,40	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1465		7,36	< 1	Không	< 0,01	0,32	1,34	< 0,04	5,67	36,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1466		7,36	< 1	Không	< 0,01	0,33	1,36	< 0,04	5,67	36,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,05	< 1	< 1	Đạt
25-1468	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẢNG HOA	7,40	< 1	Không	< 0,01	0,30	27,65	< 0,04	10,21	93,60	< 0,75	< 0,03	0,5	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1469		7,42	< 1	Không	< 0,01	0,30	27,70	< 0,04	10,21	94,40	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1470		7,42	< 1	Không	< 0,01	0,29	27,70	< 0,04	10,21	94,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1471	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,43	< 1	Không	< 0,01	0,29	25,51	< 0,04	10,21	95,60	< 0,75	< 0,03	0,5	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1473		7,28	< 1	Không	< 0,01	0,15	1,37	< 0,04	< 5	40,40	< 0,75	< 0,03	0,5	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1474		7,29	< 1	Không	< 0,01	0,15	1,38	< 0,04	< 5	40,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1475		7,29	< 1	Không	< 0,01	0,15	2,68	< 0,04	< 5	41,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
25-1476		7,23	< 1	Không	< 0,01	0,32	2,64	< 0,04	9,08	46,00	< 0,75	< 0,03	0,3	0,02	0,06	< 1	< 1	Đạt